

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č.6-2014

Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí C52

Požární hadicový systém slouží k zabezpečení ochrany staveb všeho druhu proti požáru.

vydává výrobce:

PAVLÍŠ A HARTMANN spol. s r.o.

Sídlo:

V Telčicích 249
53312 Chvaletice
Česká Republika

IČO/DIČ:

60934000/ CZ60934000

Oznámený subjekt:

Technického ústavu požární ochrany MV
Písková 42
143 00 Praha 4 – Modřany
autorizovaná osoba č.221
notifikovaná osoba č.1022

Výše uvedená osoba v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/211 ze dne 9.března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích – CPR) vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Osvědčení o stálosti vlastností č.1022-CPR 023/2014

Tímto výše uvedená osoba osvědčuje, že uvedený výrobek odpovídá technické normě ČSN EN 671-2 ed.2:2012

Průměr hadice

52mm

Délka hadice

max. 20m

Typ proudnice

kombinovaná s kuželovým proudem

Průměr proudnice

ekv. 12mm

Min. průtok

0,4/180 (MPa/l.min⁻¹)

Max. pracovní tlak

1,2 MPa

Základní charakteristiky	vlastnosti		Harmonizované technické specifikace
			ČSN EN 671-2ed2.10/2012
Dodávka hasiva	Průměr hadice	Vyhovuje	čl. 4.2.1.
	Minimální průtok	Vyhovuje	čl. 4.2.2
	Účinná délka dostřiku	Vyhovuje	čl. 4.2.3
	Sprechový proud	Vyhovuje	čl. 4.2.4
	Konstrukce navijáku	Vyhovuje	čl. 4.3.3
	Otáčení navijáku	Vyhovuje	čl. 4.3.4
Provozní spolehlivost	Vykyvování navijáku	Vyhovuje	čl. 4.3.5
	Odolnost navijáku proti nárazu	Vyhovuje	čl. 4.3.6
	Odolnost navijáku proti zatížení	Vyhovuje	čl. 4.3.6
	Hadice obecně	Vyhovuje	čl. 4.3.1
	Uzavíratelná proudnice	Vyhovuje	čl. 4.3.2
	Odolnost proti nárazu uzavíratelné proudnice	Vyhovuje	čl. 4.3.7
	Ovládací moment uzavíratelné proudnice	Vyhovuje	čl. 4.3.8
	Přítokový ventil	Vyhovuje	čl. 4.3.9
	Ručně ovládaný přítokový ventil	Vyhovuje	čl. 4.3.10
	Hydraulické vlastnosti – odolnost proti vnitřnímu přetlaku	Vyhovuje	čl. 4.3.12
	Hydraulické vlastnosti – pevnost	Vyhovuje	čl. 4.3.13
Schopnost odvíjení hadice	Naviják – odvíjecí síly	Vyhovuje	čl. 4.4.1
	Naviják – dynamické brždění	Vyhovuje	čl. 4.4.2
	Hadice – maximální délka	Vyhovuje	čl. 4.4.3
Stálost provozní spolehlivosti	Odolnost proti korozi povlakovaných částí	Vyhovuje	čl. 4.8.1
	Odolnost proti korozi zavodňovaných součástí	Vyhovuje	čl. 4.8.2
	Zkoušky stárnutí plastů	Vyhovuje	čl. 4.8.3

Ve Chvaleticích 1.7.2014

Zdeněk Pavliš
Jednatel společnosti

Pavliš a Hartmann spol. s r.o.
V TELČICÍCH 249
533 12 CHVALETICE
IČO: 60934000 DIČ: CZ60934000
TEL.: 466 985 890 - 2
FAX: 466 985 367